

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Oldřicha Wenzla 2552/14-2554/10

PSČ, místo: 276 01 Mělník

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 2809,1 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,37 m²/m³


Energeticky vztažná plocha: 2432,9 m²

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

298,315

318,541

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 10,1
Dálkové teplo: 288,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)			
Mimořádně úsporná	A						
	B						
	C					44	4
	D	75					
	E	0,60					
	F						
Mimořádně neúsporná	G						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		181,33				107,48	9,50

Zpracovatel: Ing. Tomáš Peterka
Kontakt: Ibišková 636, 25084 Květnice
739 946 370 / tom.peterka@centrum.cz

Osvědčení č.: 1700
Vyhotoveno dne: 12.6.2019
Podpis: