

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Jesenická 3002

PSČ, obec: 106 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Záběhlice 732 117, 2524/2


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1733,3 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 143,0 (95 %)  
Elektřina - 7,4 (5 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                              |          |
|--|-------------------------------------------|------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,53 W/(m <sup>2</sup> .K)   | <b>D</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 46 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 87 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>C</b> |
|  | Vytápění                                  | 59 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>C</b> |
|  | Chlazení                                  | -                            |          |
|  | Nucené větrání                            | -                            |          |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                            |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 24 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>C</b> |
|  | Osvětlení                                 | 4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>D</b> |

Energetický specialista: Ing. Jan Koloděj

Osvědčení č.: 0567

Kontakt: kolodej@chytry-dum.eu

Ev. č. průkazu: 393532.0

Vyhotoveno dne: 09.11.2021

Podpis:

