

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|------|------|------|---|
| Bytový dům Dykova 724, 276 01 Mělník | | Hodnocení obálky budovy | | | | | |
| Celková podlahová plocha A_c 1 358 m ² | | stávající stav | obecné doporučení | | | | |
| CI Velmi úsporná | | | | | | | |
| | | | 0,75 | | | | |
| | | 1,96 | | | | | |
| Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2 \cdot K)$, $U_{em} = H_T/A$ | | 0,90 | 0,35 | | | | |
| Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2 \cdot K)$ | | 0,46 | - | | | | |
| Klasifikace ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em} | | | | | | | |
| CI | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | - |
| U_{em} | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | - |
| Štítek vypracoval | Ing. Miloš Strašák | | | | | | |
| Energetický expert | Ing. Ctibor Hůlka | | | | | | |
| Klasifikace | E - nehospodárná | | | | | | |
| Datum zpracování | 31. říjen 2012 | | | | | | |