

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vinohradská, 2237 / 6
PSČ, místo: 27601, Mělník
K.ú., parcelní č.: Mělník (692816), 1732
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 230

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 25.7
■ elektřina: 24.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.56 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	144 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	220 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	206 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	9.67 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	3.95 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 551458.0

Vyhotoveno dne: 07.12.2023

Podpis