

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 341/83

PSC, místo:

K.ú., parcelní č.: Hořín (645338), 341/83


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztázná plocha: 192 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie okolního prostředí: 8.7
elektřina: 5.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.17 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	50.9 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	75.9 kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	59.0 kWh/(m ² ·rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	15.0 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	1.85 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Josef Krška

Osvědčení č.: 1831

Kontakt: penb.jaromer@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 368379.0

V
P