

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Činěves 28

PSČ, místo: 28901, Činěves

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 767,9 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,686 m²/m³

Celková energetická vztažná plocha: 288,5 m²



14. 5. 2018

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)		Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)	
Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)			
Mimořádně úsporná A		A	
82		B	
Velmi úsporná B			
122		C	
Úsporná C			
163		D	
Méně úsporná D			
245	268	E	314
Nehospodárna E			
326		F	
Velmi nehospodárna F			
408		G	
Mimořádně nehospodárna G			
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	77,30		90,5

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro:	Stanovena	Podpis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANOU ENERGIÍ

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Hnědé uhlí - 74,44
■ Elektřina - 2,86

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	Uem W(m ² .K)	Dílčí dodaná energie Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)					
Mimořádně úsporná							3,6
A							
B							
C						6,4	
D							
E	0,63	258,0					
F							
G							
Mimořádně neekonomická							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		74,4				1,8	1

Zpracovatel: Ing. Jitka Vacíková

Kontakt: obchod@cs-as.cz

Osvědčení č.: 1525

Vyhotoveno dne: 18.5.2018

Podpis:

1525

1525

1525