

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: ul. Bulharská č.1416/3
 PSČ, místo: 708 00 Ostrava - Poruba
 Typ budovy: Bytový dům
 Plocha obálky budovy: 3 106,6 m²
 Objemový faktor tvaru A/V: 0,32 m²/m³
 Energeticky vztažná plocha: 3 638,6 m²




DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok




Elektřina ze sítě: 14,1
 Dálkové teplo: 241,3

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²-rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

255,424

283,722

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²-K)	Díčí dodané energie					
Mimořádně úsporná	A						
	B	46					4
	C					20	
	D	0,49					
	E						
	F						
Mimořádně ne hospodárná	G						
Hodnoty pro celou budovu	MWh/rok	167,25				74,28	13,87

Zpracovatel: Ing. Miroslav Škarpa
 Kontakt: ul. Poděbradova č.2738/16
 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Osvědčení č.: 0012

Vyhotoveno dne: 7. 4. 2014

Podpis: