

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Svazácká 2119/18

PSČ, obec: 70030 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Zábřeh nad Odrou, st. 3365

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 847,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 128,2 (96 %)
- Elektřina - 5,6 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,01 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	101 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	158 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	128 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Dana Kožušníková

Osvědčení č.: 67

Kontakt: projekce@dkprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 340789.0

Vyhotoveno dne: 10.3.2021

Podpis: Ing. Dana KOŽUŠŇÍKOVÁ
Bohumínská 94/113

712 00 Ostrava-Křovice
Tel.: 596 732 592 / 651 74992