

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

výtahy podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Josefa Bratky 2873/35

PSČ, město: 70200 Ostrava - Moravská Ostrava

Typ budovy: Bytový dům

Ev. číslo: 259515.0

Plocha obálky budovy:

1390,3 m²

Objemový faktor tvaru A/V:

0,27 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha:

1757,6 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



98 / Dop.



107 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

172,917

188,061


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné: udržitelnost díla	☒	

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 7,6
Dálkové teplo: 185,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mínimální úspornost	A						
	B						
	C						
	D						
	E						
	F						
	G						
Maximální netransparenční							
	0,67 / Dop.	69 / Dop.				26 / Dop.	4 / Dop.
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		121,21				45,09	6,62

Zpracovatel: Ing. Roman Bura, Ph.D.

Kontakt: Voroněžská 10, 616 00 Brno

Tel.: 606655086; E-mail: romanbura@seznam.cz

Osvědčení č.: 195

Vyhotoveno dne: 7.1.2020

Podpis:

