

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Peroutkova, 1791
PSČ, místo: 25228, Černošice
K.ú., parcelní č.: Černošice (620386), 1693/35
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 207 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 18.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	51.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	89.6 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	67.9 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17.5 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	4.21 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Petr Polívka

Osvědčení č.: 1696

Kontakt: petrpolivka@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 557365.0

Vyhotoveno dne: 04.01.2024

Podpis: