PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:	Jana Wericha 833	
PSČ, místo:	675 71 Náměšť nad Oslavou	
Typ budovy:	Rodinný dům	
Plocha obálky budovy:	366,0	m^2
Objemový faktor tvaru A/V:	0,40	m^2/m^3
Energeticky vztažná plocha:	337,8	m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	**Neobnovitelná primární energie** (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Mimořádně úsporná A	← 39	← 49
Velmi úsporná B	← 59	← 74
Úsporná C	← 78	← 99
Hospodárná D	← 117	← 148
Nehospodárná E	**119**	**172**
Velmi nehospodárná F	← 156	← 198
Mimořádně nehospodárná G	← 195	← 247
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**40,168**	**58,102**

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 7,3
Zemní plyn: 32,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Mimořádně úsporná A							
B							
C						14	6
D							
E		99					
F	0,82						
G							
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		33,48				4,67	2,01

Zpracovatel: Ing. Vladimír Novotný
Kontakt: www.euroenergo.net

Osvědčení č.: 0214
Vyhotoveno dne: 29.1.2014
Podpis:

Ing. VLADIMÍR NOVOTNÝ ZAPSÁN DO SEZNAMU ENERGETICKÝCH AUDITORŮ EA 214 ENERGETICKÝ AUDITOR