

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2009 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Selská, 40 / 84
PSČ, místo: 61400, Brno
K.ú., parcelní č.: Maloměřice (612499), 1082, 1084/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1396 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

Zemní plyn: 111.5
Elektřina: 3.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.26 W/(m ² ·K)	B
Mírná potřeba tepla na vytápění	54.2 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	82.5 kWh/(m ² ·rok)	A
Vytápění	69.2 kWh/(m ² ·rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	0.27 kWh/(m ² ·rok)	C
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	10.7 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	2.25 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Karel Fintes
Osvědčení č.: 0106
Kontakt: fintes@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 367254.0
Vyhотовeno dne: 28.06.2021
Podpis: *K. Fintes*