

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 696
PSC, obec: 40779 Mikulášovice
K.ú., parcelní č.: Mikulášovice, 888
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 190,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 49,7 (98 %)
- Elektřina - 1,1 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,70 W/(m ² .K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	135 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	266 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	237 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	D
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Marko Szabó
Osvědčení č.: 0961
Kontakt: marko.szabo@cad-projekt.cz

Ev. č. průkazu: 708904.0
Vyhотовeno dne: 28.03.2025
Podpis: