

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: V Horní Stromce 2300/7

PSČ, obec: 130 00 Praha [554782]

K.ú., parcelní č.: Vinohrady [727164], 3713


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1731,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 276,6 (96 %)
Elektřina - 10,7 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,25 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	106 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	166 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	131 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	29 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Toman

Osvědčení č.: 1745

Kontakt: info@chcprukaz.cz



Ev. č. průkazu: 784867.0

Vyhotoveno dne: 22.10.2025

Podpis: