PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pod Remízkem, 680 / 10
PSČ, místo: 664 48, Moravany
K.ú., parcelní č.: Moravany u Brna (698504), 662/174
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 593 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.35	W/(m²·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	70.6	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	113	kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	90.3	kWh/(m²·rok)	C
Chlazení	2.68	kWh/(m²·rok)	-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	16.1	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	4.16	kWh/(m²·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Osvědčení č.: MPO 860
Kontakt: tencar@ecoten.cz

Ev. č. průkazu: 734359.0
Vyhotoveno dne: 10.06.2025
Podpis:

ENERGETICKÝ SPECIALISTA Ing. JIŘÍ TENCAR, Ph.D. MPO 860