

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 1042/45
PSČ, místo: Mrač
K.ú., parcelní č.: Mrač (700002), 1042/45
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 192

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 8.7
■ elektřina: 6.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.18 W/(m ² ·K)	A
	Měrná potřeba tepla na vytápění	39.4 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie		78.3 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	49.7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.3 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	6.36 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:
Vyhотовeno dne: 07.01.2026
Podpis: