PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo:	K náhonu 986/4, 987/6, 988/1, 988/3, 988/5, 989/7
PSC, obce:	198 00 Praha
K.ú., parcelní č.:	Hloubětín, 1762/6, 1762/7, 1757/2
Typ budovy:	bytový dům
Celková energetický vztažná plocha:	8 623,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA


Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,50	W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	52,8	kWh/(m².rok	
Celková dodaná energie	84,5	kWh/(m².rok	C
Vytápění	61,5	kWh/(m².rok	D
Chlazení	0,0	kWh/(m².rok	
Nucené větrání	0,0	kWh/(m².rok	
Úprava vlhkosti	0,0	kWh/(m².rok	
Příprava teplé vody	20,1	kWh/(m².rok	C
Osvětlení	2,9	kWh/(m².rok	A

Energetický specialista:	Ing. Bruno Vallance	Ev. č. průkazu:	719 898.0
Osvědčení č.:	093	Vyhotoveno dne:	30. duben 2025
Kontakt:	vallance@oekoplan.cz	Podpis:	