

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jílovištská, 509
PSČ, místo: 155 31, Praha 5
K.ú., parcelní č.: Lipence (683973), 2234/43
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 154 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 29
■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 8.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.51 W/(m ² ·K)	
 Měrná potřeba tepla na vytápění	160 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	245 kWh/(m ² ·rok)	
 Vytápění	224 kWh/(m ² ·rok)	
 Chlazení	-	
 Nucené větrání	-	
 Úprava vlhkosti	-	
 Příprava teplé vody	15.7 kWh/(m ² ·rok)	
 Osvětlení	5.57 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Jiří Tencar, PhD.

Osvědčení č.: MPO 860

Kontakt: tencar@ecoten.cz

Ev. č. průkazu: 360770.0

Vyhotoveno dne: 31.05.2021

Podpis: