

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům		Hodnocení obálky budovy				
Posuzovaná část: Bytový dům 2NP - 9NP						
Adresa budovy: Boháčova č.p. 860 - 863 , 149 00 Praha 4 -Háje						
Celková podlahová plocha $A_c = 7488.3 \text{ m}^2$		stávající stav	nový stav			
<p>CI Velmi úsporná</p> <p>Mimořádně neekonomická</p>						
KLASIFIKACE		1,25	0,95			
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2.K)$ $U_{em} = H_T/A$		0,79	0,60			
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2.K)$		0,63	0,63			
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}						
CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,32	0,48	0,63	0,95	1,27	1,58
Platnost štítku do : 18.03.2022		Datum: 18.03.2012				
		Jméno a příjmení: Ing. Alena Hladíková				

