


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Zídněves 140**
 PSC, obec: **294 06 Zídněves**
 K.ú., parcelní č.: **Mladá Boleslav, St. 212, 335/37 obec Zídněves**
 Typ budovy: **rodinný dům**
 Celková energetický vztažná plocha: **151,2 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,26 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	76,5 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	121,7 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	97,9 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rc)	
	Příprava teplé vody	20,6 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	3,3 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
 Osvědčení č.: **093**
 Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **486 320.0**
 Vyhотовeno dne: **1. březem 2023**
 Podpis:

