

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ohnicová, 124
PSČ, místo: 250 84, Květnice
K.ú., parcelní č.: Květnice (747751), St. 358
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 295 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 31.1
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 4.4
■ elektřina: 1.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.47 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	77.3 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	125 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	114 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	7.39 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	3.86 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Kunc
Osvědčení č.: 0986
Kontakt: penb@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 586753.0
Vyhотовeno dne: 18.04.2024
Podpis: