

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 679 23 Sýalov

K.ú., parcelní č.: Sýalov, st. 4

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 173,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 109,4 (92 %)
- Elektřina - 8,9 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,36 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	311 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	681 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	631 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	44 kWh/(m ² .rok)	F
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Vladimír Dokládál

Osvědčení č.: 1391

Kontakt: v.dokladal@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 508078.0

Vyhotoveno dne: 05.06.2023

Podpis: