

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Fráni Šrámka 183

PSČ, obec: 397 01 Písek

K.ú., parcelní č.: 720755 Písek, 171/2

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 746,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná

A

49

Velmi úsporná

B

73

Úsporná

C

98

Méně úsporná

D

140

Nehospodárná

E

183

Velmi nehospodárná

F

226

Mimořádně nehospodárná

G

G
360

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Elektřina - 103,5 (100 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,59 W/(m ² .K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	103 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	139 kWh/(m ² .rok)	D
Vytápění	111 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	10 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	17 kWh/(m ² .rok)	G

Energetický specialista: Václav Nejedlý

Osvědčení č.: 0747

Kontakt: vnejedly@cbox.cz



Ev. č. průkazu: 390239.0

Vyhotoveno dne: 25.10.2021

Podpis: