

Budova

Novostavba RD, Investor: Kateřina Burdová, parc.č. 155/1, k.ú. Kučerov

Štítek kvality těsnosti

Nezbytné podmínky kontroly energie a vytápění a zamezení destrukce konstrukcí domu vlhkostí.

Klasifikace budovy		Vypočtená hodnota
Úsporná	pasivní dům	Intenzita výměny vzduchu při 50 Pa dle ČSN EN 9972 0,42
Mimořádně úsporná A		
Velmi úsporná B	nízkoenergetický dům s nuceným větráním	$\leq 1,0$
Úsporná C	nízkoenergetický dům	$\leq 1,5$
Vyhovující D	novostavba	$\leq 2,5$
Nevyhovující E	standardní dům 70. léta	$\leq 4,5$
Výrazně nevyhovující F		$\leq 7,0$
Mimořádně nevyhovující G		$> 7,0$

Výsledky měření splňují požadavky předpisů / projektu požadované ČSN 73 0540-2

Datum měření: 22.11.2024