

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

bytový dům		Hodnocení budovy			
Bořetická 4077/19, 4078/21, Brno-Vinohrady, 628 00		stávající stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha:		2164 m <sup>2</sup>			
<p><b>VELMI ÚSPORNÁ</b></p> <p>0 A</p> <p>42 B</p> <p>43 C</p> <p>82 D</p> <p>83 E</p> <p>120 F</p> <p>121 G</p> <p>162</p> <p>163</p> <p>205</p> <p>206</p> <p>245</p> <p>&gt;245</p> <p><b>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</b></p>		kWh/m <sup>2</sup>	třída EN	kWh/m <sup>2</sup>	třída EN
		176,9	E	109,0	
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok		176,85		108,99	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		1377,90		849,20	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
64,8%	0,0%	0,0%	30,2%	5,0%	100%
Doba platnosti průkazu	19. červenec 2021				
Průkaz vypracoval	Ing. Václav Šnábl				
Kontrolu provedl	Ing. Roman Bura, Ph.D.				
	Osvědčení č.:				0195

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06  
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.



KOUMKOVÁ 47 602 00 BRNO  
IČ 105 24 307 DIČ CZ15824307  
-15-