

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: nám. Tržní 152-153

PSČ, obec: 460 01, Liberec

K.ú., parcelní č.: Liberec [682039], 571/3


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2882,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 240,6 (92 %)
Elektřina - 20,7 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,68 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	52 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	91 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	62 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Bc. Daniel Kout mba

Osvědčení č.: 0914

Kontakt: daniel@kenergy.cz

Ev. č. průkazu: 806913.0

Vyhotoveno dne: 19.12.2025

Podpis:

