

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Tatranská 860

PSČ, místo: 460 01 Liberec 3

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 7 259,4 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,21 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 8 657,8 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 51

Velmi úsporná **B**

← 77

Úsporná **C**

← 103

Méně úsporná **D**

← 154

Nehospodárná **E**

← 206

Velmi nehospodárná **F**

← 257

Mimořádně nehospodárná **G**

173



← 63

← 95

← 126

← 189

← 252

← 315

204

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

1 501,025

1 762,376




DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 58,6

Zemní plyn: 1442,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C							6
D						36	
E							
F		131					
G	1,05						
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		1 129,99				315,52	55,50

Zpracovatel: Ing. Libuše Šafářová; A-ENERGIE s.r.o.

Kontakt: Brněnská 400/14
460 01 Liberec

Osvědčení č.: 1256

Vyhotoveno dne: 14. 11. 2014

Podpis:

