


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 533/14
PSČ, místo: 78301, Olomouc
K.ú., parcelní č.: Slavonín (750387), 533/14
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4081

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

49.6

Velmi
úsporná

B

74.5

Úsporná

C

99.3

Méně úsporná

D

143

Nehospodárná

E

186

Velmi
nehospodárná

F

230

Mimořádně
nehospodárná

G

B
61.5

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 193.7
■ elektřina: 119.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.32 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

41.2 kWh/(m²·rok)



Vytápění

53.8 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19.2 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.84 kWh/(m²·rok)

C

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

Energetický specialista: ing. Radovan Hošek

Osvědčení č.: 0491

Kontakt: radovan.hosek@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 749969.0

Vyhotoveno dne: 21.07.2025

Podpis: