PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Na Návsi 40, k.ú. 738743, p.č. st..24**
PSČ, místo: **28002, Radovesnice I**
Typ budovy: **Rodinný dům**
Plocha obálky budovy: **473.82** m^2
Objemový faktor tvaru A/V: **0.84** m^2/m^3
Celková energeticky vztažná plocha: **198.35** m^2

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)		
Mimořádně úsporná A	← 68	← 70
Velmi úsporná B	← 103	← 105
Úsporná C	119	← 140
Méně úsporná D	← 137	← 210
Nehospodárná E	← 205	← 279
Velmi nehospodárná F	250	298
Mimořádně nehospodárná G	← 274	← 349
	← 342	615
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**49.6**	**122.0**

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☑
Okna a dveře:	☑
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



elektrická energie: 40.4
kusové a štěpkové dřevo: 9.3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	**Dílčí dodané energie** Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)					
A							
B							
C		103				14.1	2.0
D						14.1	2.0
E	0.39						
F		234					
G	0.86						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		46.4				2.8	0.4

Zpracovatel: **Ing. Lenka Váchová**
Kontakt: **Kaňk 329, 284 04, Kutná Hora**
774477112 / lenka.vachova@gmail.com

Osvědčení č.: **1074**
Vyhotoveno dne: **1. 10. 2018**
Podpis:

číslo dokumentu: 32/2018

PROTOKOL PRŮKAZU

Identifikační číslo dokumentu: 32/2018

Evidenční číslo z databáze ENEX: 176079.0

Účel zpracování průkazu

☐ Nová budova	☐ Budova užívaná orgánem veřejné moci
☒ Prodej budovy nebo její části	☐ Pronájem budovy nebo její části
☐ Větší změna dokončené budovy	
☐ Jiný účel zpracování:	

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):	Radovesnice I, Na Návsi 40, 28002
Katastrální území:	738743
Parcelní číslo:	st..24
Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu):	1960
Vlastník nebo stavebník:	Schiller Jiří Ing.
Adresa:	K Rybníku 156 28002 Radovesnice I
IČ:	
Tel./e-mail:	/

Typ budovy		
☒ Rodinný dům	☐ Bytový dům	☐ Budova pro ubytování a stravování
☐ Administrativní budova	☐ Budova pro zdravotnictví	☐ Budova pro vzdělávání
☐ Budova pro sport	☐ Budova pro obchodní účely	☐ Budova pro kulturu
☐ Jiné druhy budovy:		

Geometrické charakteristiky budovy		
Parametr	**jednotky**	**hodnota**
Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)	[m^3]	566,2
Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)	[m^2]	473,8
Objemový faktor tvaru budovy A/V	[m^2/m^3]	0,84
Celková energeticky vztažná plocha budovy A_c	[m^2]	198,4