

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: J. Wolkerova, parc. 83/187  
PSC, místo: 278 01, Kralupy nad Vltavou  
K.ú., parcelní č.: Lobeček (672866), 83/187  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 1854 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 133.2  
■ elektřina: 10.7



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>B</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	40.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>77.6 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>B</b>
	Vytápění	52.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.06 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	4.84 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka  
Osvědčení č.: 269  
Kontakt: info@dekprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 341386.0  
Vyhотовeno dne: 12.03.2021  
Podpis: