

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Tyršova 441

PSČ, obec: 273 24 Velvary

K.ú., parcelní č.: Velvary [779962], st. 503

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 151,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 54,9 (65 %)
- Tuhá fosilní paliva - 25,8 (30 %)
- Elektřina - 3,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,44 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	378 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	559 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	534 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Lukáš Matějka

Osvědčení č.: 2057

Kontakt: PENB@projektuji.cz

Ev. č. průkazu: 752577.0

Vyhotoveno dne: 29.07.2025

Podpis: