

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY MPO ČR č. 264/2020 Sb. ve znění vyhl. č. 222/2024 Sb.

Název úlohy: Apartmánový dům k.ú.Hor.Václavov p.č.1166/60

Rekapitulace vstupních dat:

Celková roční dodaná energie: 18,755 MWh
Primární energie z neobnovitelných zdrojů: 12,972 MWh
Celková energeticky vztažná plocha: 203,0 m²
Druh budovy: jiná než RD a BD
Úroveň referenční budovy: budova s téměř nulovou spotřebou energie od 1.1.2022
Požadavek podle: § 6 odst. 1

Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie.

Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla (§6)

Požadavek:

referenční průměrný součinitel prostupu tepla $U_{em,R}$: 0,28 W/m²K
pro zařazení do klasifikační třídy se použije 0,28 W/m²K

Výsledky výpočtu:

průměrný součinitel prostupu tepla U_{em} : 0,24 W/m²K

$U_{em} < U_{em,R}$... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Klasifikační třída: B

Požadavek na celkovou dodanou energii (§6)

Požadavek:

referenční měrná dodaná energie $EP_{A,R}$: 124 kWh/(m².a)
pro zařazení do klasifikační třídy se použije 124 kWh/(m².a)

Výsledky výpočtu:

měrná dodaná energie EP_A : 92 kWh/(m².a)

$EP_A < EP_{A,R}$... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Klasifikační třída: B

Požadavek na primární energii z neobnovitelných zdrojů energie (§6)

Požadavek:

ref. měrná prim. energie z neobnovit. zdrojů $E_{pN,A,R}$: 75 kWh/(m².a)
pro zařazení do klasifikační třídy se použije 75 kWh/(m².a)

Výsledky výpočtu:

měrná prim. energie z neobnovitelných zdrojů $E_{pN,A}$: 64 kWh/(m².a)

$E_{pN,A} < E_{pN,A,R}$... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Klasifikační třída: B

Informativní přehled klasifikačních tříd pro dílčí dodané energie:

Vytápění: B
Chlazení: nehodnotí se
Příprava teplé vody: B
Osvětlení: D

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY č. 264/2020 Sb.

Požadavek podle: § 6 odst. 1

POŽADAVKY VYHLÁŠKY 264/2020 Sb. JSOU SPLNĚNY.