

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Komárovská, budova A3, bez č.p.

PSČ, obec: 60000 Brno

K.ú., parcelní č.: Komárov (611026), 1218, 1219/3

Typ budovy: Polyfunkční budova

Celková energeticky vztázná plocha: 4903,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 60

Velmi úsporná **B**

← 90

Úsporná **C**

← 120

Méně úsporná **D**

← 173

Nehospodárná **E**

← 225

Velmi nehospodárná **F**

← 278

Mimořádně nehospodárná **G**

B


87

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 351,8 (93 %)

■ Elektřina - 28,0 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,35 W/(m ² .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	41 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		77 kWh/(m².rok)	B
	Vytápění	50 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1 kWh/(m ³ .rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	

Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

Energetický specialista: Ing. Pavel Adam, Ph.D

Osvědčení č.: 1468

Kontakt: adam@optimalizacebudov.cz

Ev. č. průkazu: 321200.0

Vyhotoveno dne: 27.11.2020

Podpis: 