

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Borská, 547

PSČ, místo: 348 02, Bor

K.ú., parcelní č.: Bor u Tachova (607304), st. 872

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 855

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 45.2

Velmi
úsporná

B

← 67.8

Úsporná

C

← 90.3

Méně úsporná

D

← 130

Nehospodárná

E

← 169

Velmi
nehospodárná

F

← 209

Mimořádně
nehospodárná

G

D
128


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZT OZE ≤ 80%: 118.8
■ elektřina: 1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.65 W/(m²·K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

90.5 kWh/(m²·rok)



Vytápění

120 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19.6 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

0.84 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Veronika Skorunková

Osvědčení č.: 1797

Kontakt: skorunkova@pkv.cz

Ev. č. průkazu: 715008-0

Vyhotoveno dne: 17.12.2020

Podpis:

Ing. Veronika Skorunková
energetický specialista
1797