

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lucemburská, 1876 / 44
PSČ, místo: 13000, Praha
K.ú., parcelní č.: Žižkov (727415)
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2478 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

61.5

Velmi
úsporná

B

92.3

Úsporná

C

123

Méně úsporná

D

177

Nehospodárná

E

231

Velmi
nehospodárná

F

284

Mimořádně
nehospodárná

G

D
167


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 350.1
■ elektřina: 24.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

1.19 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

105 kWh/(m²·rok)



Vytápění

124 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

17.2 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

9.74 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Krásný Tomáš

Osvědčení č.: 1598

Kontakt: krasnytomas@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 463416.0

Vyhotoveno dne: 06.03.2024

Podpis: