

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Markova, 47 / 3
PSČ, místo: 733 01, Karviná
K.ú., parcelní č.: Karviná-město (663824), 140/5
Typ budovy: Administrativní budova
Celková energeticky vztažná plocha: 3801

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 103.8
elektřina: 82.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.61 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	19.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	49.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	24.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	16.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Nucené větrání	2.72 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	2.89 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	2.51 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 583440.0

Vyhotoveno dne: 08.04.2024

Podpis: