

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Odbor životního prostředí

Váš dopis ze dne : 13.08.2010

Číslo jednací : OŽP/35998-10/287-2009/SKR

Vyřizuje/linka : Ing. Pavel Škrla

V Brně dne : 03.09.2010

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

žadateli – ZZM, s.r.o., Zeiberlichova 34, 644 00 Brno IČ 25595351

vydává

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

souhlas s užíváním

stavby vodního díla „**Dešťová kanalizace a studna v areálu firmy ZZM s.r.o., v k.ú. Modřice**“, v kraji Jihomoravském, okrese Brno – venkov, na pozemcích p.č. 1690/128 a 1690/129 v k.ú. Modřice, 1169482, č.h.p. 4-15-03-001 a HGR 224 v tomto rozsahu:

- **Studna** vrtaná hl. 18 m, průměru 200 mm.
Účel užití: zásobování areálu k nepitným účelům pouze pro očistu zaměstnanců.
- **Dešťová kanalizace** z PP DN 250 dl. 457,43 m. Na dešťové kanalizaci je osazena **sedimentační jímka, retenční nádrž a požární nádrž**. Dešťové vody jsou odváděny do podzemí osmi **vsakovacími studnami**.
Účel užití: likvidace dešťových vod.

Stavba byla povolena rozhodnutím MěÚ Šlapanice, odborem životního prostředí vyhotoveným dne 23.02.2009 pod č.j. OŽP/60749-08/287-2009/SKR.

Odůvodnění

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, obdržel dne 13.08.2010 od společnosti ZZM, s.r.o. Zeiberlichova 34, 644 00 Brno o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu vodního díla.

Při závěrečné kontrolní prohlídce, která se konala dne 31.08.2010 byly předány následující doklady :

- protokol o předání a převzetí stavebního díla,
- rozbor vody,
- doklad o shodě použitých materiálů.

Do protokolu bylo uvedeno souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice s podmínkou, že studna bude užívána k nepitným účelům, pouze pro očistu zaměstnanců.

Dne 03.09.2010 obdržel vodoprávní úřad protokol o provedené zkoušce těsnosti dešťové kanalizace a geodetické zaměření kanalizace.

Skutečné provedení vodního díla nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat bezpečnost anebo životní prostředí a nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému provozu.

otisk razítka

Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží :

- ZZM, s.r.o. Zeiberlichova 34, 644 00 Brno
- Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, Brno, 60 200
- Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno 656 70