

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Jetřichovická 777, k.ú.**

731382, p.č. 1121/22


PSČ, místo: **19000, Praha 9**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2117.2** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.38** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **1948.4** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

75.1

Úsporná

C

Málo úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

81.2

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

146.4

158.2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:		
Okna a dveře:		
Střechu:		
Podlahu:		
Vytápění:		
Chlazení/klimatizaci:		
Větrání:		
Přípravu teplé vody:		
Osvětlení:		
Jiné:		

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE**50%: 140.5
■ elektrická energie: 5.9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{en} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A							3.0
B							
C		52.4				19.7	
D	0.35						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		102.0				38.4	5.9

Zpracovatel: Ing. Josef Kastner

Kontakt: Touchovice 120, 44001, Hřivice

731 707 296 / j.kastner@seznam.cz

Osvědčení č.: 1512

Vyhotoveno dne: 17.12.2015

Podpis: