

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: --

PSČ, obec: 682 01 Vyškov

K.ú., parcelní č.: Orlovice [712591], 8/8, 9/4


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 154,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 9,7 (58 %)
- Elektřina - 4,0 (24 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 3,1 (19 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,23 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	63 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	109 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	87 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.

Osvědčení č.: 081

Kontakt: meixner@fa.vutbr.cz

Ev. č. průkazu: 428028.0

Vyhotoveno dne: 25.04.2022

Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD

683 23 IVANOVICE NA HANÉ

stavební úřad

tel.: 517 363 251-2, fax: 517 363 252

Souhlas vydan

dne 05. 05. 2022

č. 2001/2022