

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: 8. května, 782

PSČ, místo: 78353, Velká Bystřice

K.ú., parcelní č.: Velká Bystřice (778281), 1047/3

Typ budovy: Budova pro obchodní účely

Celková energeticky vztažná plocha: 191

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

89

Velmi
úsporná

B

134

Úsporná

C

179

Méně úsporná

D

258

Nehospodárná

E

336

Velmi
nehospodárná

F

415

Mimořádně
nehospodárná

G

E
281


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 42.3
elektřina: 4.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.65 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	146 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	245 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	207 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.8 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	19.0 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Judita Bravencová

Osvědčení č.: 0290

Kontakt: juditabravencova@gmail.com

Ev. č. průkazu: 617818.0

Vyhotoveno dne: 24.07.2024

Podpis:

