

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. č. 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, k.ú. Zábrdovice, par...

PSČ, místo: Brno

K.ú., parcelní č.: Zábrdovice (610704), parc. č. 10/1, 10/2, 10/3...

Typ budovy: Administrativní budova

Celková energeticky vztažná plocha: 1466 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZT OZE<=80%: 36.8
■ elektřina: 13.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.33 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	11.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	34.0 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	15.5 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	9.85 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	8.72 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Veronika Skorunková

Osvědčení č.: 1797

Kontakt: skorunkova@pkv.cz

Ev. č. průkazu: 331828.0

Vyhotoveno dne: 30.11.2020

Podpis:

