

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 486/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vrbová, 438 / -
 PSČ, místo: 56203, Ústí nad Orlicí
 K.ú., parcelní č.: Hylváty (775339), 766
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 1724 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 298
 elektřina: 3,5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.63 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	114 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	175 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	155 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.11 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Dvořák, -
 Osvědčení č.: 805
 Kontakt: j-dvorak@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 325012.0
 Vyhotoveno dne: 15.12.2020
 Podpis: