

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Petra Jilemnického, 2215-2217
PSČ, místo: 530 02, Pardubice
K.ú., parcelní č.: Pardubice (717657), 4152,4153,4154
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4436 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZT – OZE ≤ 80%: 701.4
elektřina: 19.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.97 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	103 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	163 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	133 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.40 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Věra Sytařová
Osvědčení č.: 110
Kontakt: verasytar@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 367660.0
Vyhотовeno dne: 30.06.2021
Podpis: