

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Družstevní -, p.č. 835/1,**

854/1

PSČ, místo: **, Lázně Bohdaneč**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2850.03** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.39** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **2391.53** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A

← 61.9

Velmi úsporná B

← 92.9

Úsporná C

← 124

Méně úsporná D

← 186

Nehospodárna E

← 248

Velmi nehospodárna F

← 310

Mimořádně nehospodárna G

← 65.6

← 98.4

← 131

← 197

← 263

← 328

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

200.8

222.6

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE ≤ 50%: 189.8
■ elektrická energie: 10.9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)
Mimořádně úsporná							
A							
B		53.6					
C	0.34					26.1	4.2
D							
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu		128.0				62.4	10.1
MWh/rok							

Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

Kontakt:

+42073111627 / kd.projekt@email.cz

Osvědčení č.: 831

Vyhотовeno dne: 28.11.2016

Podpis: