

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: -, 25

PSČ, místo: Pardubice

K.ú., parcelní č.: Drozdice (619973), 39

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 206

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 24
■ elektřina: 10.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.53 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	89.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	169 kWh/(m²·rok)	F
	Vytápění	148 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.97 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Miloš Karafiát

Osvědčení č.: 1353

Kontakt: karafiat.lb@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 884/587-0

Vyhotoveno dne: 14.09.2026

Podpis: