

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mudr. Jana Jánského, 2621  
PSČ, místo: 69902, Znojmo  
K.ú., parcelní č.: Znojmo (793418), 4423/2  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 2579

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 183.2  
■ elektřina: 5.6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.44 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	48.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>73.2 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
	Vytápění	57.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	13.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	2.16 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Jan Kuchařík

Osvědčení č.: 1818

Kontakt: kucharik.j23@gmail.com

Ev. č. průkazu: 417578.0

Vyhotoveno dne: 05.03.2022

Podpis:

