

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Vinařská, parc. 289/4  
PSČ, místo: 603 00, Brno  
K.ú., parcelní č.: Pisárky (610208), 289/4  
Typ budovy: Jiný druh budovy - Víceúčelový objekt  
Celková energeticky vztažná plocha: 1535

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 32.8  
■ energie okolního prostředí: 30  
■ elektřina: 27.1



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>B</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	33.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>58.5 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>B</b>
Vytápění	43.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
Chlazení	6.33 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>E</b>
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	3.37 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
Osvětlení	5.66 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>

Energetický specialista: Bc. Jan Kuchařík

Osvědčení č.: 1818

Kontakt: kucharik.j23@gmail.com

Ev. č. průkazu: 289

Vyhotoveno dne: 09.02.2023

Podpis: