

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

dle vyhl. č. 78/2013 Sb.

Rezidence Nuselský pivovar

Datum: 1/2019

Číslo MPO ENEX: **199480.1**



A handwritten signature in blue ink, written over the bottom part of the pink stamp.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 199480.0

Ulice, číslo: areál bývalého Nus. pivovaru - Bělehradská-Závišova

PSČ, místo: 14000 Praha

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 32963,8 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,31 m²/m³


Energeticky vztažná plocha: 34354,8 m²

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

2907,809


4421,725

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☒	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 643,8
Zemní plyn: 2264,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)			
Mimotřádně úspěšná							
A							
B	0,38 / Dop.	48 / Dop.					
C				6 / Dop.		18 / Dop.	12 / Dop.
D							
E							
F							
G							
Mimotřádně neúspěšná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		1647,51	12,57	221,52		616,54	409,66

Zpracovatel: Petra Studecká Ing. Ph.D.
Kontakt: Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5
+420731502060

Osvědčení č.: 1001
Vyhotoveno dne: 1/20019
Podpis: