

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: RD "A"

PSČ, obec: 664 59 Telnice

K.ú., parcelní č.: Telnice u Brna [765767], 1333, 1340/1, 1292, 1291, 1288

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 237.6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 55

Velmi
úsporná

B

← 83

Úsporná

C

← 110

Méně úsporná

D

← 159

Nehospodárná

E

← 207

Velmi
nehospodárná

F

← 255

Mimořádně
nehospodárná

G

A
36


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 12.3 (68 %)
- Elektrina - 5.9 (32 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.27 W/(m².K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

43 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

76 kWh/(m².rok)

B



Vytápění

56 kWh/(m².rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

0 kWh/(m².rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

17 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

3 kWh/(m².rok)

A

Energetický specialista: Ing. Aleš Novák

Osvědčení č.: 173

Kontakt: alesnovak@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 519522.0

Vyhotoveno dne: 20.7.2023

Podpis:

Ing. Aleš Novák
energetický specialista
173
0173
energetický specialista