

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Merhautova 927/5a

PSČ, obec: 613 00 Brno

K.ú., parcelní č.: k.ú. Černá Pole [490423], p. č. 2432

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1127,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

64

Velmi
úsporná

B

96

Úsporná

C

128

Méně úsporná

D

184

Nehospodárná

E

240

Velmi
nehospodárná

F

296

Mimořádně
nehospodárná

G

C
117


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 124,0 (93 %)
- Elektrina - 9,4 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,56 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

57 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

118 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

74 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

37 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

8 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. arch. Pavlína Kostelníková

Osvědčení č.: 1659

Kontakt: pavlina.kostelnikova@email.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 02.12.2025

Podpis: